

DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Veřejná zakázka
Rekonstrukce střech veřejných budov v městysi Heraltice

V Jihlavě dne 19.2.2024

V souladu se Zadávací dokumentací posílám všem osloveným dodavatelům odpovědi na dotazy jednoho z účastníků:

Znění dotazů / odpovědi:

1/ Ve slepém rozpočtu pro obě střechy je uvedeno u klempířských prvků materiál AL Prefa. Nelze tedy použít například lakovaný pozink okapového systému KJG?

Odpověď: NE, požadujeme hliníkový okapový systém

2/ V řádku 10 škola a 9 obecní úřad je uvedeno klempířské práce. Jaké?

Odpověď: Výměna okapů a úžlabí

3/ V obou slepých rozpočtech je položka "sněhák AL" prosím o specifikaci.

Odpověď: Sněhový zachytávač pro tvrdou krytinu

4/ V obou slepých rozpočtech chybí odvoz a likvidace suti a odpadu.

Zajišťujete sami?

Odpověď: Položka doplněna do rozpočtu

5/ V obou slepých rozpočtech chybí lešení a zabezpečení chodců.

Odpověď: Položka doplněna do rozpočtu

Příloha: položkový rozpočet-OPRAVA

Klára Tužinská